




用途：暖房配管の水圧テスト時に使用する金属継手等をセット化した部材。50Φ水圧ゲージ接続用。

| 部番 | 名称 | 数量 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | CHOXRc1/2 | 1 | C3604BD | |
| 5 | CHOXG1/4ブッシング | 1 | C3604BD | |
| 4 | 1/4パッキン | 1 | ノンアスジョイントシート | #6500 |
| 3 | CHOXCHMバルブ | 1 | C3771BD | |
| 2 | CHクリップ | 2 | SUS | |
| 1 | CHMチーズ | 1 | C3604BD | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △2 | | | | | 尺度 | Free | 個数 | |
| △1 | | | | | 材質 | | 処理 | |

| | 訂正記事 | 年月日 | 改訂 | 承認 |
|---|---|---|---|---|
| | 特ニ指示ノナイ部分ノ普通許容差 | | | |

| 寸法区分＼等級 | 精級（12級） | 中級（14級） | 粗級（C級） |
|---|---|---|---|
| 0.5以上 6以下 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.25 |
| 6超 30以下 | ±0.1 | ±0.2 | |
| 30 120 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.45 |
| 120 315 | ±0.2 | ±0.5 | ±0.6 |
| 315 1000 | ±0.3 | ±0.8 | ±1.1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 承認 | A.FUJII | 21.06.15 | ▽▽▽ 6.3S |
| 検図 | KAMIYAMA | 21.06.15 | ▽▽ 18S |
| 製図 | A.FUJII | 21.06.15 | ▽ 50S |
| 設計 | | | |
| 写図 | A.FUJII | 21.06.15 | |

指示ナキ仕上表示アラサハ左記ニヨル

HI-TECHNICAL METAL WORKS

株式会社 千代田製作所

| | |
|---|---|
| 品名 | ゲージセットN2（φ50） |
| コード | 100CDA706-0 |