



13	電源コード巻取部	約2.2m巻取可能
12	フック	取付用
11	引掛穴	取付板用
10	予備コンセント付プラグ	コード長さ2.5m
9	外部出力コネクタ	有電圧及び火災警報出力
8	警報停止スイッチ	
7	赤(火災警報)ランプ	往復点灯
6	赤(ガス警報)ランプ	
5	黄(CO警報)ランプ	
4	緑(電源)ランプ	
3	警報スピーカー	
2	火災検知部	煙感知センサ
1	ガス検知部	ガス/CO
番号	名称	備考

仕 様

器種		住宅用火災(煙式)・ガス・CO警報器	
項目	種別	光電式住宅用防災警報器	
	型式番号	住警第28~2号	
	検知原理	煙感知方式(光電式)	
	感知性能	2種	
	外部出力信号	相互鳴動用火災連動入出力 有極性 自動復帰式 監視時入力(DC30V以下) 警報時出力(DC1.2V以下、100mA)	
住宅用火災警報器 検定合格品			
対象ガス		都市ガス(空気より軽い112A・13Aガス用) 燃焼排ガス中のCO	
検知方式		半導体式	
都市ガス	ガス警報	作動条件	爆発下限濃度の1/4の都市ガスに対し60秒以内に警報
	ガス注意報	表示・発報方式	赤ランプ点灯 音声合成警報音
不完全燃焼排ガス中のCO	CO警報	作動条件	550ppmのCOに対し 5分以内に警報
		表示・発報方式	300ppmのCOに対し 10分以内に警報 黄ランプ点灯または点滅 音声合成警報音
	CO注意報	作動条件	300ppmのCOに対し 5分以内に注意報
		表示・発報方式	黄ランプ点滅 発報音無し
外部出力信号		有電圧 3段階有電圧2線式 (監視時 DC6V、電源OFF時・故障診断時 0V ガス警報時 DC12V、CO警報時 DC18V)	
一般財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)都市ガス用ガス警報器検査規程 認証合格品			
警報音量		70dB(A)/m以上	
電源		AC100V±10V 50/60Hz	
消費電力		監視時 約0.7W 警報時 約1.2W	
付属機能		通電初期警報防止用タイマー付 故障診断機能	
使用温度範囲		0 ~ +40 (結露しないこと)	
寸法・質量		幅85×高さ125×奥行44mm 約285g	
電源コード		長さ2.5m(約2.2mはケース背面に巻取可能) 予備コンセント付プラグ(予備コンセントに接続できる電気製品は、1490W以下)	
付属品		取扱説明書(保証書付)×1, 施工説明書×1, 取付板×1 お問い合わせ先一覧チラシ×1, リースシール×1, コード振れ止め×3, 取付フック×1, 接続用リード線×1 木ねじ(3.1×10mm)×3, 木ねじ(3.1×16mm)×2 ピン(1×20mm)×10	

受領印	東邦ガス株式会社	
設置方式	取付フックセットによる引っ掛け取付	
名称	住宅用火災(煙式)・ガス・CO警報器	
東邦型式	CF-WB	
メーカー型式	XW-114S	