



14	電源コード収納部	約2.2m巻取可能
13	フック	取付用
12	引掛穴	取付板用
11	予備コンセント付プラグ	コード長さ2.5m
10	外部出力コネクタ	有電圧及び火災警報出力
9	警報停止スイッチ	
8	快適環境おしらせランプ	熱中症：橙色、乾燥：青色
7	赤（火災警報）ランプ	スライド点灯
6	赤（ガス警報）ランプ	
5	黄（CO警報）ランプ	
4	緑（電源）ランプ	
3	警報スピーカー	
2	煙感知部	
1	ガス検知部	ガス/CO
番号	名称	備考

仕様

項目	器種	快適環境おしらせ 住宅用火災(煙式)・ガス・CO警報器
種別		光電式住宅用火災警報器
型式番号		住警第27-1号
検知原理		煙感知方式(光電式)
感知性能		2種
外部出力信号		相互鳴動用火災連動入出力 有極性 自動復帰式 監視時入力(DC30V以下) 警報時出力(DC1.2V以下、100mA)
住宅用火災警報器 検定合格品		
対象ガス		都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス用) 燃焼排ガス中のCO
検知方式		熱線型半導体式
都市ガス	ガス警報	作動条件 爆発下限濃度の1/4の都市ガスに対し60秒以内に警報 表示・発報方式 赤ランプ点灯 音声合成警報音
	ガス注意	作動条件 ガス警報濃度以下の都市ガスに対し注意報 表示・発報方式 赤ランプ点滅 発報音無し
燃焼排ガス中のCO	CO警報	作動条件 550ppmのCOに対し 5分以内に警報 300ppmのCOに対し 10分以内に警報 表示・発報方式 黄ランプ点灯または点滅 音声合成警報音
	CO注意	作動条件 300ppmのCOに対し 5分以内に注意報 表示・発報方式 黄ランプ点滅 発報音無し
外部出力信号		有電圧 3段階有電圧2線式 (監視時 DC6V、電源OFF時・故障診断時 0V ガス警報時 DC12V、CO警報時 DC18V)
一般財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)都市ガス用ガス警報器検査規程 認証合格品		
熱中症おしらせ	危険	作動条件 31 以上(WBGT値) 表示・発報方式 橙ランプ点灯 音声合成警報音
	嚴重警戒	作動条件 28 以上31 未満(WBGT値) 表示・発報方式 橙ランプ点灯 警報停止スイッチ押下時音声合成音
乾燥おしらせ	警戒	作動条件 絶対湿度 7g/m ³ 以下、温度 30 未満、相対湿度 40%以下 表示・発報方式 青ランプ点灯 音声合成音(ただし、温度15 未満は音声なし)
	注意	作動条件 絶対湿度 7g/m ³ 以下、相対湿度40%超 表示・発報方式 青ランプ点灯 警報停止スイッチ押下時音声合成音
警報音量		70dB(A)/m以上
電源		AC100V±10V 50/60Hz
消費電力		監視時 約0.7W 警報時 約1.2W
付属機能		通電初期警報防止用タイマー付 故障診断機能
使用温度範囲		0 ~ +40 (結露しないこと)
寸法・質量		幅85×高さ125×奥行き43.5mm 約290g
電源コード		長さ2.5m(約2.2mはケース背面に巻取可能) 予備コンセント付プラグ(予備コンセントに接続できる電気製品は、1490W以下)
付属品		取扱説明書(保証書付)×1、施工説明書×1、取付板×1 お問い合わせ先一覧チラシ×1、リースシール×1、 コード振れ止め×3、取付フック×1、接続用リード線×1 木ねじ(3.1×10mm)×3、木ねじ(3.1×16mm)×2 ピン(1×20mm)×10、コード収納カバー×1 快適環境おしらせチラシ×1、マグネットシート×1

受領印	東邦ガス株式会社	
設置方式	取付フックセットによる引っ掛け取付	
名称	快適環境おしらせ 住宅用火災(煙式)・ガス・CO警報器	
東邦型式	CF-WK	
メーカー型式	CF-WK	