






(単位:mm)

(上方からの透視図)



取付金具下(左右共通)
尺度:フリー

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
R C壁固定 A L C壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
P S固定		P S標準			
		P S扉内			

接続口	A寸法
ガス	42
給水	68
給湯	49
ふろ往	39
ふろ戻	39
暖房高温往	48
暖房低温往	23
暖房戻	48
ドレン配管	36

注) ドレン配管工事について
この機器は燃焼中にドレン水が発生するため、ドレン配管が必要です。
必ずドレン配管工事を行ってください。

※ドレン配管工事の詳細につきましては、必ず各地域の下水道の管轄部署の基準に従ってください。

■仕様表

B		L		型		式		HT4222ARS5AW6CZ													
型		置		方		式		RUFH-E2408AH2-6S													
設		置		方		式		屋外壁掛式(後面・側面近接設置型)・PS標準設置													
給		排		気		方		式 強制排気方式(排気延長不可)													
寸		法		(高さ×幅×奥行)				750×480(本体474)×250													
質		量		(kg)				35(満水時:39)(目標)													
使		用		水		圧		100~600kPa(1~6kgf/cm2)													
最大ガス消費量 (kW)		同		時		給		湯		60.7(52,200kcal/h)											
				給		湯		暖		房	44.2(38,000kcal/h)										
				暖		房				16.5(14,200kcal/h)											
熱		効		率				給湯:95%,暖房:87%(高温:85%,低温:89%)													
エ		ネ		ル		ギ		消		費	効	率	(定格)ー								
区		分		・		構		造		区		分		・		構		造		ー	
騒		音		(dB(A))				給湯・暖房・ふろ同時		49以下											
N		O		x		(ppm)		60以下													
排		気		温		度		100℃以下													
ド		レ		ン		排		水		量		最大約95mL/分									
安		全		装		置		立消え安全装置,空だき安全装置,空だき防止装置,停電安全装置,過熱防止装置													
								過電流安全装置,過圧防止安全装置,ファン回転検出装置													
凍		結		予		防		暖房		凍結予防ヒータ(215W)											
								低溫燃焼+ポンプ自動運転													
接		続		ガ		ス		凍結予防ヒータ(215W)+ポンプ自動運転													
				給		水・給		湯		20A(R3/4)											
				暖		房		往		戻		20A(R3/4)									
				ふ		ろ		往		戻		CCHジョイント用継手									
				ド		レ		ン		配		管		CCHジョイント用継手							
				電		気		源		CTC31(C31)											
電		源						AC100V 50-60Hz共用													
消		費		電		力		(W)		245(待機時:2.9)(50-60Hz)											
本		体		外		装		色		A[シルバー(近似色:マンセルNo.一)]											
付		属		品				信号線セット(一式),ビス類													
別		売		品				浴室リモコン,台所リモコン,配管カバー,据置台													
								ふろ循環金具,リモコンケーブル													

■能力表

給湯・湯はり	給湯能力(kW)		41.9~0.7(24~0.4号)	
	給湯温度調節		32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)	
	自動湯はり	温度調節	33~48℃(16段階)	
		保温・足し湯	0~8時間(6段階)・ふる設定温にて10・20・40・60L(4段階)	
		湯はり方式	水位式	
	水位(量)調節	ふる循環金具上より7~29(または10~43)cm,2(または3)cm毎に12段階		
暖房	最低作動水量(L/分)		1.5	
	給湯器内圧損(kPa)		41(16L/分)	
	暖房能力kW(kcal/h)		14.0~2.79(12,000~2,400)比例制御, 2.79~0(2,400~0)ON-OFF制御	
	湯温制御		高温:約80℃,低温:約60℃(45・50・55・65・70℃切替可),40	
	ポンプ機外揚程kPa(mHzO)(50-60Hz)	高温	64.4(6.6)(10L/分時)	
		低温	53(5.4)(16L/分時)・・・5系統	
風呂	システム許容水量(L)		銅管:24 樹脂管:35	
	給水方式		漏水検知機能付自動給水	
ふろ	おいだき能力(kW)		9.9(8,500kcal/h)	
	連続おいだき		一定時間(3・4,5・6分の3段階)で自動停止 かつ設定温度まで達しない場合は設定温度にて自動停止	
	最低作動流量(L/分)		2.9	
	おいだき温度調節	戻り温度検知(サーミスタ)ON-OFF制御 33℃~48℃(16段階)		
ポンプ機外揚程		70kPa(7.1mHzO)(5L/分)(50-60Hz)		

■ふろ沸き上げ所要時間

条	件	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
32℃の湯を42℃までおいだき		約13分	約15分	約16分

■ふろ自動湯はり所要時間

季	節	水	温	沸	き	上	げ	温	度	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
春	・	秋	15℃	42℃						約13分	約14分	約15.5分

〈ご注意〉上表は配管長5m,水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	屋外壁掛式（後面・側面近接設置型）・PS標準設置
	名 称	外形寸法図
	東 邦 型 式	HT4222ARS5AW6CZ
	メーカ一型式	RUFH-E2408AH2-6S

整理No.