


(単位:mm)



※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法及部材仕様



固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定		PS標準			
		PS扉内			

注) ドレン配管工事について

※この機器はドレンアップ機能付きです。機器から排出される中和済みのドレン水を、機器内蔵のポンプで浴室の排水口に排出するための専用部材と配管工事が必要になります。詳細は工事説明書を参照ください。

接続口	A寸法
ガス	42
給水	56
給湯	52
風呂往	38
風呂戻	38
電気	31
オーバーフロー	42
ドレン配管	61


壁掛金具



		φ10樹脂管	φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
下方	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
	高さ	5.0m以内	5.0m以内
上方	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
	高さ	5.0m以内	5.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、給水圧が150kPa以上必要です。

●トリイ配管を行う場合



■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式		RUF-EP2001AW(B)				
日ガス検申請型式		RUF-E2001SAW(AW)				
設置方式		屋外壁掛設置(後面近接設置)				
給排気方式		RF				
外形寸法[mm]		H600×W470×D240				
質量[kg]		30.5(満水時:32.5)				
本体色		シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.一)				
ガス消費量[kW]	同時	47.7(41000kcal/h)				
	給湯	36.7(31600kcal/h)				
	ふろ	11.2(9650kcal/h)				
熱効率[%]		給湯:95 ふろ:92				
エネルギー消費効率[%]		モード: 90.5				
区分・構造		区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3				
電源		AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m				
消費電力[W]		115〔待機時:1.1〕[50-60Hz]				
騒音[dB(A)]		給湯:50				
NOx[ppm]		60以下				
排気温度[℃]		100℃以下				
接続口	ガス	20A(R3/4)				
	給水	20A(R3/4)				
	給湯	20A(R3/4)				
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)				
	オーバーフロー	15A(R1/2)				
	ドレン配管	15A(R1/2)				
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(225W)				
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転				
安全装置		立消え安全装置	過圧防止装置	誘導雷保護装置	中和器詰まり検知装置	
		空だき安全装置	過熱防止装置	漏電安全装置		過電流安全装置
		空だき防止装置	凍結防止装置	沸騰防止装置		ファン回転検出装置
給水装置認証番号		NW2017				
B.L.認定		有リ				
製造ガス種		13A				

■性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	34.9~3.8(20号~2.2号)		
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)		
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階)		
	ふろ機能	フルオート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 10・20・40・60L		
	湯はり設定	12段階 循環口上方7~29cm(2cm毎) 又は10~43cm(3cm毎)		
おいだき	最低作動水量[L/分]	2.7		
	給湯器内圧損[kPa]	35(0.4)(13L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
		約10.5分	約11.5分	約12.5分
	おいだき能力[kW]	10.3(8900kcal/h)		
	おいだきスイッチ によるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
	ポンプ機外揚程[kPa]	66(6.7mmH2O)(5L/min時)		
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
		約11分	約12分	約14分

注) ★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です


■部品

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,配管カバー,ふろ循環金具, リモコンケーブル,マイクロバブルバスユニット

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	屋外壁掛設置(後面近接設置)
	名称	ガスふろ給湯器
	東邦型式	RUF-EP2001AW(B)
	メーカー型式	RUF-EP2001AW(B)

整理No.

(単位:mm)



※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。





固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準	3	0.5kN/本以上	取付ボックス に同梱
		PS扉内	5	0.5kN/本以上	

注) ドレン配管工事について

※この機器はドレンアップ機能付きです。機器から排出される中和済みのドレン水を、機器内蔵のポンプで浴室の排水口に排出するための専用部材と配管工事が必要になります。詳細は工事説明書を参照ください。


接続口	A寸法
ガス	42
給水	56
給湯	52
風呂往	38
風呂戻	38
電気	31
オーバーフロー	42
ドレン配管	61



		φ10樹脂管	φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 5.0m以内	25m10曲以内 5.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 5.0m以内	25m10曲以内 5.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、給水圧が150kPa以上必要です。

●トリイ配管を行う場合



■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式		RUF-EP2001AA(B)			
日ガス検申請型式		RUF-E2001SAA(AA)			
設置方式		屋外壁掛・PSアルコーブ設置(後面近接設置)			
給排気方式		RF			
外形寸法[mm]		H600×W470×D240			
質量[kg]		30.5(満水時:32.5)			
本体色		シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.一)			
ガス消費量[kW]	同時	47.7(41000kcal/h)			
	給湯	36.7(38000kcal/h)			
	ふろ	11.2(9650kcal/h)			
熱効率[%]		給湯:95 ふろ:92			
エネルギー消費効率[%]		モード: 90.5			
区分・構造		区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3			
電源		AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m			
消費電力[W]		125(待機時:1.1)[50-60Hz]			
騒音[dB(A)]		給湯:50			
NOx[ppm]		60以下			
排気温度[℃]		100℃以下			
接続口	ガス	20A(R3/4)			
	給水	20A(R3/4)			
	給湯	20A(R3/4)			
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)			
	オーバーフロー	15A(R1/2)			
	ドレン配管	15A(R1/2)			
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(225W)			
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転			
安全装置		立消え安全装置	過圧防止装置	誘導雷保護装置	中和器詰まり検知装置
		空だき安全装置	過熱防止装置	漏電安全装置	
		空だき防止装置	凍結防止装置	過電流安全装置	
		空だき防止装置	沸騰防止装置	ファン回転検出装置	
給水装置認証番号		NW2017			
B.L.認定		有リ			
製造ガス種		13A			

■性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	34.9~3.8(20号~2.2号)		
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)		
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階)		
	ふろ機能	フルオート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 10・20・40・60L		
	湯はり設定	12段階 循環口上方7~29cm(2cm毎) 又は10~43cm(3cm毎)		
おいだき	最低作動水量[L/分]	2.7		
	給湯器内圧損[kPa]	35(0.4)(13L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
		約10.5分	約11.5分	約12.5分
	おいだき能力[kW]	10.3(8900kcal/h)		
	おいだきスイッチ によるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
	ポンプ機外揚程[kPa]	66(6.7mmH2O)(5L/min時)		
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
		約11分	約12分	約14分

注) ★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です


■部品

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,配管カバー,ふろ循環金具, リモコンケーブル,マイクロバブルバスユニット

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	屋外壁掛・PSアルコーブ設置(後面近接設置)
	名称	ガスふろ給湯器
	東邦型式	RUF-EP2001AA(B)
	メーカー型式	RUF-EP2001AA(B)

整理No.

(単位:mm)



※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。




固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定		壁掛け			
		据置(上部固定あり)			
RC壁固定 ALC壁固定		壁掛け			
		据置(上部固定あり)			
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準	5	0.5kN/本以上	取付ボックス に同梱
		PS扉内			

注) ドレン配管工事について

※この機器はドレンアップ機能付きです。機器から排出される中和済みのドレン水を、機器内蔵のポンプで浴室の排水口に排出するための専用部材と配管工事が必要になります。詳細は工事説明書を参照ください。


接続口	A寸法
ガス	42
給水	56
給湯	52
風呂往	38
風呂戻	38
電気	31
オーバーフロー	42
ドレン配管	61



		φ10樹脂管	φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
下方	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
	高さ	5.0m以内	5.0m以内
上方	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
	高さ	5.0m以内	5.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、給水圧が200kPa以上が必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、給水圧が150kPa以上が必要です。

●トリイ配管を行う場合



■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式		RUF-EP2001AB(B)	
日ガス検申請型式		RUF-E2001SAB(AB)	
設置方式		PS扉内設置<後方排気>	
給排気方式		RF	
外形寸法[mm]		H600×W470×D240	
質量[kg]		30.5(満水時:32.5)	
本体色		シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.一)	
ガス消費量[kW]	同時	47.7(41000kcal/h)	
	給湯	36.7(38000kcal/h)	
	ふろ	11.2(9650kcal/h)	
熱効率[%]		給湯:95 ふろ:92	
エネルギー消費効率[%]		モード:90.5	
区分・構造		区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3	
電源		AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m	
消費電力[W]		120(待機時:1.1)[50-60Hz]	
騒音[dB(A)]		給湯:50	
NOx[ppm]		60以下	
排気温度[℃]		100℃以下	
接続口	ガス	20A(R3/4)	
	給水	20A(R3/4)	
	給湯	20A(R3/4)	
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)	
	オーバーフロー	15A(R1/2)	
	ドレン配管	15A(R1/2)	
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(225W)	
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転	
安全装置		立消え安全装置 過圧防止装置 誘導雷保護装置 中和器詰まり検知装置 空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置	
給水装置認証番号		NW2017	
BL認定		有り	
製造ガス種		13A	

■性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	34.9~3.8(20号~2.2号)		
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)		
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階)		
	ふろ機能	フルオート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 10・20・40・60L		
	湯はり設定	12段階 循環口上方7~29cm(2cm毎) 又は10~43cm(3cm毎)		
おいだき	最低作動水量[L/分]	2.7		
	給湯器内圧損[kPa]	35(0.4)(13L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
		約10.5分	約11.5分	約12.5分
	おいだき能力[kW]	10.3(8900kcal/h)		
	おいだきスイッチ によるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
	ポンプ機外揚程[kPa]	66(6.7mmH2O)(5L/min時)		
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
		約11	約12分	約14分

注) ★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です





■部品

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,配管カバー,ふろ循環金具,リモコンケーブル,マイクロバブルバスユニット

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	PS扉内設置<後方排気>
	名称	ガスふろ給湯器
	東邦型式	RUF-EP2001AB(B)
	メーカー型式	RUF-EP2001AB(B)


整理No.

(単位:mm)



		φ10樹脂管	φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
下方	配管延長高さ	25m10曲以内 5.0m以内	25m10曲以内 5.0m以内
上方	配管延長高さ	25m10曲以内 5.0m以内	25m10曲以内 5.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、給水圧が150kPa以上必要です。



※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準	3	0.5kN/本以上	取付ボックス に同梱
		PS扉内	5	0.5kN/本以上	

注) ドレン配管工事について

※この機器はドレンアップ機能付きです。機器から排出される中和済みのドレン水を、機器内蔵のポンプで浴室の排水口に排出するための専用部材と配管工事が必要になります。詳細は工事説明書を参照ください。

接続口	A寸法
ガス	42
給水	56
給湯	52
風呂往	38
風呂戻	38
電気	31
オーバーフロー	42
ドレン配管	61

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	RUF-EP2001AT(B)		
日ガス検申請型式	RUF-E2001SAT(AT)		
設置方式	屋外壁掛・PS扉内設置<前方排気>(後面近接設置)		
給排気方式	RF		
外形寸法[mm]	H600×W470×D240		
質量[kg]	30.5(満水時:32.5)		
本体色	シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.一)		
ガス消費量[kW]	同時	47.7(41000kcal/h)	
	給湯	36.7(38000kcal/h)	
	ふろ	11.2(9650kcal/h)	
熱効率[%]	給湯:95 ふろ:92		
エネルギー消費効率[%]	モード: 90.5		
区分・構造	区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3		
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m		
消費電力[W]	115〔待機時:1.1〕[50-60Hz]		
騒音[dB(A)]	給湯:50		
NOx[ppm]	60以下		
排気温度[℃]	100℃以下		
接続口	ガス	20A(R3/4)	
	給水	20A(R3/4)	
	給湯	20A(R3/4)	
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)	
	オーバーフロー ドレン配管	15A(R1/2)	
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(225W)	
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転	
安全装置	立消え安全装置	過圧防止装置	誘導雷保護装置 中和器詰まり検知装置
	空だき安全装置	過熱防止装置	漏電安全装置 過電流安全装置
	空だき防止装置	凍結防止装置	沸騰防止装置 ファン回転検出装置
給水装置認証番号	NW2017		
BL認定	有り		
製造ガス種	13A		

■性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	34.9~3.8(20号~2.2号)		
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)		
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階)		
	ふろ機能	フルオート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 10・20・40・60L		
	湯はり設定	12段階 循環口上方7~29cm(2cm毎) 又は10~43cm(3cm毎)		
	最低作動水量[L/分]	2.7		
おいだき	給湯器内圧損[kPa]	35(0.4)(13L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約10.5分	180L(1.5人用) 約11.5分	210L(2人用) 約12.5分
	おいだき能力[kW]	10.3(8900kcal/h)		
	おいだきスイッチ によるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
	ポンプ機外揚程[kPa]	66(6.7mmH2O)(5L/min時)		
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約11分	180L(1.5人用) 約12分	210L(2人用) 約14分

注) ★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です


■部品

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,配管カバー,ふろ循環金具, リモコンケーブル,マイクロバブルバスユニット

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	屋外壁掛・PS扉内設置<前方排気>(後面近接設置)
	名称	ガスふろ給湯器
	東邦型式	RUF-EP2001AT(B)
	メーカー型式	RUF-EP2001AT(B)

整理No.

(単位:mm)



※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。





固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準			
		PS扉内	5	0.5kN/本以上	取付ボックス に同梱

接続口	A寸法
ガス	42
給水	56
給湯	52
へろ往	38
へろ戻	38
電気	31
オーバーフロー	42
ドレン配管	61

注) ドレン配管工事について

※この機器はドレンアップ機能付きです。機器から排出される中和済みのドレン水を、機器内蔵のポンプで浴室の排水口に排出するための専用部材と配管工事が必要になります。詳細は工事説明書を参照ください。



■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式		RUF-EP2001AU(B)				
日ガス検申請型式		RUF-E2001SAU(AU)				
設置方式		屋外壁掛・PS扉内設置<上方排気>(後面近接設置)				
給排気方式		RF				
外形寸法[mm]		H600×W470×D240				
質量[kg]		30.5(満水時:32.5)				
本体色		シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.一)				
ガス消費量[kW]	同時	47.7(41000kcal/h)				
	給湯	36.7(38000kcal/h)				
	ふろ	11.2(9650kcal/h)				
熱効率[%]		給湯:95 ふろ:92				
エネルギー消費効率[%]		モード: 90.5				
区分・構造		区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3				
電源		AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m				
消費電力[W]		125〔待機時:1.1〕[50-60Hz]				
騒音[dB(A)]		給湯:50				
NOx[ppm]		60以下				
排気温度[℃]		100℃以下				
接続口	ガス	20A(R3/4)				
	給水	20A(R3/4)				
	給湯	20A(R3/4)				
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)				
	オーバーフロー	15A(R1/2)				
	ドレン配管	15A(R1/2)				
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(225W)				
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転				
安全装置		立消え安全装置	過圧防止装置	誘導雷保護装置	中和器詰まり検知装置	
		空だき安全装置	過熱防止装置	漏電安全装置		過電流安全装置
		空だき防止装置	凍結防止装置	沸騰防止装置		ファン回転検出装置
給水装置認証番号		NW2017				
BL認定		有り				
製造ガス種		13A				


■性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	34.9~3.8(20号~2.2号)		
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)		
	へろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階)		
	へろ機能	フルオート		
	へろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 10・20・40・60L		
	湯はり設定	12段階 循環口上方7~29cm(2cm毎) 又は10~43cm(3cm毎)		
おいだき	最低作動水量[L/分]	2.7		
	給湯器内圧損[kPa]	35(0.4)(13L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,へろ設定42℃)	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
		約10.5分	約11.5分	約12.5分
	おいだき能力[kW]	10.3(8900kcal/h)		
	おいだきスイッチ によるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
	ポンプ機外揚程[kPa]	66(6.7mmH2O)(5L/min時)		
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
		約11分	約12分	約14分

注) ★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

■部品


付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,配管カバー,へろ循環金具, リモコンケーブル,マイクロバブルバスユニット



		φ10樹脂管	φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
下方	配管延長高さ	25m10曲以内 5.0m以内	25m10曲以内 5.0m以内
上方	配管延長高さ	25m10曲以内 5.0m以内	25m10曲以内 5.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、給水圧が200kPa以上が必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、給水圧が150kPa以上が必要です。

●トリイ配管を行う場合



受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	屋外壁掛・PS扉内設置<上方排気>(後面近接設置)
	名称	ガスへろ給湯器
	東邦型式	RUF-EP2001AU(B)
	メーカー型式	RUF-EP2001AU(B)