


(単位:mm)



	A寸法(mm)	
ガス	42	
水	56	
湯	52	
電気	31	
ふろ往	38	
ふろ戻	38	
ドレン配管 〔オーバーフロー〕	23	

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定		PS標準			
		PS扉内			

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式		RUF-TE1610SAW(B)			
日ガス検申請型式		RUF-TE1610SAW(AW)			
設置方式		屋外壁掛設置(後面近接設置)			
給排気方式		RF			
外形寸法[mm]		H600×W470×D250			
質量[kg]		31(満水時:ー)			
本体色		シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.ー)			
ガス消費量[kW]	同時	39.2(33700kcal/h)			
	給湯	29.4(25300kcal/h)			
	ふろ	11.2(9650kcal/h)			
熱効率[%]		給湯:95 ふろ:92			
エネルギー消費効率[%]		モード: 90.5			
区分・構造		区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3			
電源		AC100V(50-60Hz)			
消費電力[W]		95〔待機時:2.6〕[50-60Hz]			
騒音[dB(A)]		給湯:48(給湯最大)			
NOx[ppm]		60以下			
排気温度[℃]		100℃以下			
接続口	ガス	15A(R1/2)			
	給水	15A(R1/2)			
	給湯	15A(R1/2)			
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)			
	ドレン配管	15A(R1/2)			
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(220W)			
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転			
安全装置		立消え安全装置	過圧防止装置	誘導雷保護装置	中和器詰まり検知装置
		空だき安全装置	過熱防止装置	漏電安全装置	過電流安全装置
		空だき防止装置	凍結防止装置	沸騰防止装置	ファン回転検出装置
給水装置認証番号		NW2020			
BL認定		有り			
製造ガス種		13A			


■性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	27.9~4.4(16号~2.5号)		
	給湯温度設定[℃]	35,37~48,50,60℃(15段階)		
	ふろ温度設定[℃]	37~48℃(12段階)		
	ふろ機能	オート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 20L		
	湯はり設定	16段階 60~300L(20L毎),350,400,990L		
	最低作動水量[L/分]	2.7		
おいだき	給湯器内圧損[kPa]	25(0.3)(10L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
		約10分	約11分	約12分
	おいだき能力[kW]	10.3(8900kcal/h)		
	おいだきスイッチ によるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
	ポンプ機外揚程[kPa]	60(6.1mmH2O)(5L/min時)		
おいだき	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
		約11分	約12分	約14分

注)★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です


■部品

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,配管カバー,ふろ循環金具, リモコンケーブル,ドレン排水切替ユニット



注)ドレン配管工事について
この機器は燃焼中に発生するドレン水を、別売のドレン排水切替ユニットを使用し、おいだき配管を通して浴室へ排水することができます。

●トリイ配管を行う場合



		φ10樹脂管, φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 5.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内




注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上必要です。

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	屋外壁掛設置(後面近接設置)
	名称	ガスふろ給湯器
	東邦型式	RUF-TE1610SAW(B)
	メーカー型式	RUF-TE1610SAW(B)

整理No.

(単位:mm)

給湯水抜き口	450	A寸法(mm)	
給湯接続口	412		ガス 42
ドレン配管接続口	403		水 56
給水接続口	377		湯 52
ケーブル接続口	331		電気 31
ガス接続口	273		ふろ往 38
ふろ行き接続口	203	ドレン配管 (オーバーフロー)	ふろ戻 38
ふろ水抜き口	195		23
ふろ戻り接続口・ふろ水抜き口	165		
中和器水抜き口	129		
ポンプ水抜き口	94		
	51		




※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準	3	0.5kN/本以上	取付ボックス と同梱
		PS扉内	5	0.5kN/本以上	

注)ドレン配管工事について
この機器は燃焼中に発生するドレン水を、別売のドレン排水切替ユニットを使用し、おいだき配管を通して浴室へ排水することができます。



■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式		RUF-TE1610SAA(B)			
日ガス検申請型式		RUF-TE1610SAA(AA)			
設置方式		屋外壁掛・PSアルコーブ設置(後面近接設置)			
給排気方式		RF			
外形寸法[mm]		H600×W470×D250			
質量[kg]		31(満水時:ー)			
本体色		ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)			
ガス消費量[kW]	同時	39.2(33700kcal/h)			
	給湯	29.4(25300kcal/h)			
	ふろ	11.2(9650kcal/h)			
熱効率[%]		給湯:95 ふろ:92			
エネルギー消費効率[%]		モード: 90.5			
区分・構造		区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3			
電源		AC100V(50-60Hz)			
消費電力[W]		105〔待機時:2.6〕[50-60Hz]			
騒音[dB(A)]		給湯:48(給湯最大)			
NOx[ppm]		60以下			
排気温度[℃]		100℃以下			
接続口	ガス	15A(R1/2)			
	給水	15A(R1/2)			
	給湯	15A(R1/2)			
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)			
	ドレン配管	15A(R1/2)			
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(220W)			
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転			
安全装置		立消え安全装置	過圧防止装置	誘導雷保護装置	中和器詰まり検知装置
		空だき安全装置	過熱防止装置	漏電安全装置	過電流安全装置
		空だき防止装置	凍結防止装置	沸騰防止装置	ファン回転検出装置
給水装置認証番号		NW2020			
BL認定		有リ			
製造ガス種		13A			

■性能


給湯・湯はり	給湯能力[kW]	27.9~4.4(16号~2.5号)		
	給湯温度設定[℃]	35,37~48,50,60℃(15段階)		
	ふろ温度設定[℃]	37~48℃(12段階)		
	ふろ機能	オート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階) 風呂設定温にて 20L		
	湯はり設定	16段階 60~300L(20L毎),350,400,990L		
	最低作動水量[L/分]	2.7		
おいだき	給湯器内圧損[kPa]	25(0.3)(10L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
		約10分	約11分	約12分
	おいだき能力[kW]	10.3(8900kcal/h)		
	おいだきスイッチ によるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
	ポンプ機外揚程[kPa]	60(6.1mmH2O)(5L/min時)		
おいだき	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
		約11分	約12分	約14分

注)★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

■部品

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,配管カバー,ふろ循環金具, リモコンケーブル,ドレン排水切替ユニット

●トリイ配管を行う場合



		φ10樹脂管, φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 5.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上必要です。


受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	屋外壁掛・PSアルコーブ設置(後面近接設置)
	名称	ガスふろ給湯器
	東邦型式	RUF-TE1610SAA(B)
	メーカー型式	RUF-TE1610SAA(B)

整理No.





(単位:mm)

給湯水抜き口	450	
給湯接続口	412	
ドレン配管接続口	403	
給水接続口	377	
ケーブル接続口	331	
ガス接続口	273	
ふろ行き接続口	203	
ふろ水抜き口	195	
ふろ戻り接続口・ふろ水抜き口	165	
中和器水抜き口	129	
ポンプ水抜き口	94	
	51	


	A寸法(mm)
ガス	42
水	56
湯	52
電気	31
ふろ往	38
ふろ戻	38
ドレン配管 (オーバーフロー)	23



注) ドレン配管工事について
この機器は燃焼中に発生するドレン水を、別売のドレン排水切替ユニットを使用し、おいだき配管を通して浴室へ排水することができます。



取付金具上
尺度:フリー



取付金具下(左右共通)
尺度:フリー

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式		RUF-TE1610SAB(B)					
日ガス検申請型式		RUF-TE1610SAB(AB)					
設置方式		PS扉内設置<後方排気>					
給排気方式		RF					
外形寸法[mm]		H600×W470×D250					
質量[kg]		31(満水時:一)					
本体色		ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)					
ガス消費量[kW]	同時	39.2(33700kcal/h)					
	給湯	29.4(25300kcal/h)					
	ふろ	11.2(9650kcal/h)					
熱効率[%]		給湯:95 ふろ:92					
エネルギー消費効率[%]		モード:90.5					
区分・構造		区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3					
電源		AC100V(50-60Hz)					
消費電力[W]		105〔待機時:2.6〕[50-60Hz]					
騒音[dB(A)]		給湯:48(給湯最大)					
NOx[ppm]		60以下					
排気温度[℃]		100℃以下					
接続口	ガス	15A(R1/2)					
	給水	15A(R1/2)					
	給湯	15A(R1/2)					
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)					
	ドレン配管	15A(R1/2)					
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(220W)					
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転					
安全装置		立消え安全装置		過圧防止装置	誘導雷保護装置	中和器詰まり検知装置	
		空だき安全装置		過熱防止装置	漏電安全装置	過電流安全装置	ふろポンプ回転検出装置
		空だき防止装置		凍結防止装置	沸騰防止装置	ファン回転検出装置	
給水装置認証番号		NW2020					
BL認定		有リ					
製造ガス種		13A					


■性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	27.9~4.4(16号~2.5号)		
	給湯温度設定[℃]	35,37~48,50,60℃(15段階)		
	ふろ温度設定[℃]	37~48℃(12段階)		
	ふろ機能	オート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 20L		
	湯はり設定	16段階 60~300L(20L毎),350,400,990L		
	最低作動水量[L/分]	2.7		
おいだき	給湯器内圧損[kPa]	25(0.3)(10L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
		約10分	約11分	約12分
	おいだき能力[kW]	10.3(8900kcal/h)		
	おいだきスイッチ によるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
	ポンプ機外揚程[kPa]	60(6.1mmH2O)(5L/min時)		
おいだき	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
		約11分	約12分	約14分
		注)★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です		

■部品

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,配管カバー,ふろ循環金具, リモコンケーブル,ドレン排水切替ユニット

●トリイ配管を行う場合



		φ10樹脂管, φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 5.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上必要です。

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	PS扉内設置<後方排気>
	名称	ガスふろ給湯器
	東邦型式	RUF-TE1610SAB(B)
	メーカー型式	RUF-TE1610SAB(B)

整理No.




接続口	寸法 (mm)
給湯水抜き口	412
給湯接続口	403
ドレン配管接続口	377
給水接続口	331
ケーブル接続口	273
ガス接続口	203
ふろ行き接続口	195
ふろ水抜き口	165
ふろ戻り接続口・ふろ水抜き口	129
中和器水抜き口	94
ポンプ水抜き口	51

	A寸法(mm)
ガス	42
水	56
湯	52
電気	31
ふろ往	38
ふろ戻	38
ドレン配管 (オーバーフロー)	23

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準	3	0.5kN/本以上	取付ボックス に同梱
		PS扉内	5		

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions in millimeters. The drawing includes a side view with dimensions 170, 155, 135, 113, 81, 26, 40, 71, 120, 126, 141, 166, and 186. It also shows a top view with a central slot and a bottom view with a central slot and a small circular feature. A scale bar at the bottom right indicates 101 units.



取付金具下(左右共通)
尺度:フリー

型式	RUF-TE1610SAT(B)			
日ガス検申請型式	RUF-TE1610SAT(AT)			
設置方式	屋外壁掛・PS扉内設置<前方排気>(後面近接設置)			
給排気方式	RF			
外形寸法[mm]	H600×W470×D250			
質量[kg]	31(満水時:-)			
本体色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)			
ガス消費量[kW]	同時	39.2(33700kcal/h)		
	給湯	29.4(25300kcal/h)		
	ふろ	11.2(9650kcal/h)		
熱効率[%]	給湯:95 ふろ:92			
エネルギー消費効率[%]	モード: 90.5			
区分・構造	区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3			
電源	AC100V(50-60Hz)			
消費電力[W]	95 (待機時:2.6)[50-60Hz]			
騒音[dB(A)]	給湯:48(給湯最大)			
N.O.x[ppm]	60以下			
排気温度[℃]	100℃以下			
接続口	ガス	15A(R1/2)		
	給水	15A(R1/2)		
	給湯	15A(R1/2)		
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)		
	ドレン配管	15A(R1/2)		
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(220W)		
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転		
安全装置	立消え安全装置	過圧防止装置	誘導雷保護装置	中和器詰まり検知装置
	空だき安全装置	過熱防止装置	漏電安全装置	過電流安全装置
	空だき防止装置	凍結防止装置	沸騰防止装置	ファン回転検出装置
給水装置認証番号	NW2020			
B.L.認定	有リ			
製造ガス種	13A			

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	27.9~4.4(16号~2.5号)		
	給湯温度設定[℃]	35,37~48,50,60℃(15段階)		
	ふろ温度設定[℃]	37~48℃(12段階)		
	ふろ機能	オート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 20L		
	湯はり設定	16段階 60~300L(20L毎),350,400,990L		
おいだし	最低作動水量[L/分]	2.7		
	給湯器内圧損[kPa]	25(0.3)(10L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約10分	180L(1.5人用) 約11分	210L(2人用) 約12分
	おいだし能力[kW]	10.3(8900kcal/h)		
	おいだしスイッチ によるおいだし	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
おいだし	ポンプ機外揚程[kPa]	60(6.1mmH ₂ O)(5L/min時)		
	おいだし時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約11分	180L(1.5人用) 約12分	210L(2人用) 約14分

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,配管カバー,ふろ循環金具, リモコンケーブル,ドレン排水切替ユニット

		φ10樹脂管, φ12.7銅管
水平	配管延長	25m 10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m 10曲以内 5.0m 以内
上方	配管延長 高さ	25m 10曲以内 7.0m 以内




受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	屋外壁掛・PS扉内設置＜前方排気＞（後面近接設置）
	名 称	ガスふろ給湯器
	東 邦 型 式	RUF-TE1610SAT(B)
	メーカ－型式	RUF-TE1610SAT(B)

TOHO GAS

〔単位：mm〕

給湯水抜き口	450	
給湯接続口	412	
ドレン配管接続口	403	
給水接続口	377	
ケーブル接続口	331	
ガス接続口	273	
ふろ行き接続口	203	
ふろ水抜き口	195	
ふろ戻り接続口・ふろ水抜き口	165	
中和器水抜き口	129	
ポンプ水抜き口	94	
	51	

	A寸法(mm)
ガス	42
水	56
湯	52
電気	31
ふろ往	38
ふろ戻	38
ドレン配管 (オーバーフロー)	23





※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。



固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準			取付ボックス に同梱
		PS扉内	5	0.5kN/本以上	

注) ドレン配管工事について
この機器は燃焼中に発生するドレン水を、別売のドレン排水切替ユニットを使用し、おいただき配管を通して浴室へ排水することができます。



取付金具上
尺度: フリー



取付金具下(左右共通)
尺度: フリー

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式		RUF-TE1610SAU(B)				
日ガス検申請型式		RUF-TE1610SAU(AU)				
設置方式		屋外壁掛・PS扉内設置<上方排気>(後面近接設置)				
給排気方式		RF				
外形寸法[mm]		H600×W470×D250				
質量[kg]		31(満水時:ー)				
本体色		ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)				
ガス消費量[kW]	同時	39.2(33700kcal/h)				
	給湯	29.4(25300kcal/h)				
	ふろ	11.2(9650kcal/h)				
熱効率[%]		給湯:95 ふろ:92				
エネルギー消費効率[%]		モード: 90.5				
区分・構造		区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3				
電源		AC100V(50-60Hz)				
消費電力[W]		100〔待機時:2.6〕[50-60Hz]				
騒音[dB(A)]		給湯:48(給湯最大)				
NOx[ppm]		60以下				
排気温度[℃]		100℃以下				
接続口	ガス	15A(R1/2)				
	給水	15A(R1/2)				
	給湯	15A(R1/2)				
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)				
	ドレン配管	15A(R1/2)				
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(220W)				
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転				
安全装置		立消え安全装置	過圧防止装置	誘導雷保護装置	中和器詰まり検知装置	
		空だき安全装置	過熱防止装置	漏電安全装置	過電流安全装置	ふろポンプ回転検出装置
		空だき防止装置	凍結防止装置	沸騰防止装置	ファン回転検出装置	
給水装置認証番号		NW2020				
BL認定		有り				
製造ガス種		13A				

■性能


給湯・湯はり	給湯能力[kW]	27.9~4.4(16号~2.5号)		
	給湯温度設定[℃]	35,37~48,50,60℃(15段階)		
	ふろ温度設定[℃]	37~48℃(12段階)		
	ふろ機能	オート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階) 風呂設定温にて 20L		
	湯はり設定	16段階 60~300L(20L毎),350,400,990L		
	最低作動水量[L/分]	2.7		
	給湯器内圧損[kPa]	25(0.3)(10L/min時)		
おいただき	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
		約10分	約11分	約12分
	おいただき能力[kW]	10.3(8900kcal/h)		
	おいただきスイッチ によるおいただき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
	ポンプ機外揚程[kPa]	60(6.1mmH2O)(5L/min時)		
	おいただき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
		約11分	約12分	約14分

注) ★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

■部品

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,配管カバー,ふろ循環金具, リモコンケーブル,ドレン排水切替ユニット

●トリイ配管を行う場合



		φ10樹脂管, φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 5.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上が必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上が必要です。

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	屋外壁掛・PS扉内設置<上方排気>(後面近接設置)
	名称	ガスふろ給湯器
	東邦型式	RUF-TE1610SAU(B)
	メーカー型式	RUF-TE1610SAU(B)

整理No.