

(単位：mm)

■集熱器

■2枚設置の場合

■3枚設置の場合

■構成表（必要セット数）

製品名	2枚設置	3枚設置
SCQ-202	2	3
SCCP-継手セット 202用 2枚用	1	—
SCCP-継手セット 202用 3枚用	—	1

■集熱器仕様（1台当たり）

項目	仕様		
集熱器形式	液体集熱式平板形		
集熱器設置枚数	2枚・3枚		
集熱体表面処理	選択吸収面処理（吸収率=約0.95、反射率=約0.05）		
集熱器総面積（※1）	1.95m ²		
集熱量（※2）	12,558kJ/（m ² ・日）（3,489W・h/（m ² ・日））		
使用圧力	0.3MPa（3kgf/cm ² ）以下		
外形寸法	高さ56mm×幅1012mm×奥行1928mm		
質量（満水時）	38.5kg（39.3kg）		
材質	集熱体	フィン：アルミ合金	水管：銅管
	透過体	半強化ガラス（t3.0）	
	外装材	熔融亜鉛めっき鋼板＋塗装	
	断熱材	PETフェルト（t25）	
外装色		ブラック	

※1：集熱器枠を含む総面積
※2：JIS A4112に規定する集熱性能より評価基準日射量が20,930kJ/（m²・日）（5,814W・h/（m²・日））、Δθが10Kのときの集熱量。

■部品表

製品名	番号	部品名	個数		材質	備考
			2枚用	3枚用		
SCCP-継手セット 202用	1	接続パイプ	2	4	銅＋黄銅	
	2	プラグ	2	2	黄銅	
	3	接続ニップル	2	2	黄銅	
	4	接続継手	2	2	銅＋黄銅＋補強布入りゴムホース＋塩ビ	黒色
	5	ホースバンド（大）	2	2	ばね鋼	
	6	ホースバンド（小）	2	2	ばね鋼	

■継手セット取付参考図（集熱器2枚の場合）

注記

※当社のシステム以外には使用しないでください。
※集熱器には設置方向があります。高温サーモ接続口を右上にして設置してください。

納入仕様図

納入仕様図	製品名	SCQ-202 SCCP-継手セット 202用 2枚用 SCCP-継手セット 202用 3枚用				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/30	原紙サイズ	A3	図番	WN-15-0755
	作成	2015. 9.30	調整			株式会社ノーリツ